

Муниципальное предприятие "Приозерские коммунальные сети" (МП "ПКС")

188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина д.1, тел./факс 8 (813-79) 37-183
Лаборатория контроля качества вод (ЛККВ), Сортавальское шоссе, 22
E-mail: laboratoriy2013@yandex.ru тел. 8 (813-79) 36-531, тел./факс 8 (813-79) 36-476

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AC37
выдан 01.08.2017 г.

Утверждаю:
Директор МП "ПКС"
Прокопов В.И.



Протокол № 1756.01.18-х от 24.05.18 г.
лабораторных исследований питьевой воды

Организация заказчик: ООО "ЛенСервисСтрой"

Адрес: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11

Место отбора: д. Красноозерное, ул. Школьная, д. 7, водопроводная распределительная сеть ХВС

Акт приемки проб № 27.18-х от 22.05.18 г.

Дата отбора (направления): 22.05.18 г.

Дата доставки: 22.05.18 г.

Дата проведения анализа: начало - 22.05.18 г.; окончание - 22.05.18 г.

Наименование пробы: вода питьевая

Объем отобранной воды: 2,0 дм³ (полиэтиленовая или стеклянная посуда)

Цель исследования: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"

Основание для исследований: Договор № 5/17 ЛККВ от 20.08.17 г.

Используемые средства измерений:

pH метр " Эксперт- 001 - 03", зав.№ 4545 свид.о поверке № 070976, до 23.05.2018г.;

анализатор жидкости "Флюорат -02-3М" зав.№1212, свид. о поверке № 0030842 до 15.03.2019 г.;

спектрофотометр UNICO-S2100 зав.№ А 0702013, свид. о поверке № 072930 до 31.07.2018г.

Условия проведения исследований: температура 24,0 °С, влажность 61 %

№п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты анализов		Нормат. СанПиН 2.1.4.1074-01 не более	НД на методы исследования
			Значение	Погрешность ± Δ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Железо общее	мг/дм ³	0,19	0,05	0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
2	Марганец	мг/дм ³	0,87	0,11	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.188-02

Вывод: проба воды не соответствует гигиеническим нормативам по марганцу (8,7 ПДК).

Начальник ЛККВ

Патринец Л.И.

- Проба отобрана и доставлена представителем ООО "ЛенСервисСтрой"
- ЛККВ за достоверность и правильность отбора проб ответственности не несет

- Результаты анализа распространяются на представленную пробу
- Перепечатка и копирование без разрешения МП "ПКС" запрещена

Протокол № 1756.01.18-х
страница 1 из 1
Экземпляр № 2